


Einbauvorschriften

für Hausregler und Einrohrgaszähler G10 - G25 E mit Massliste
Mittel- und Niederdruck-Gasnetz



Fliessgeschwindigkeit max. 3 m/s

Anlagen mit Druckregler oder Passstücke

Mindestabstände für den Einbau.

	G 10/E	G 16/E	G 25/E
A	16.0 cm	16.0 cm	16.0 cm
B	35.0 cm	35.0 cm	38.0 cm
C	34.0 cm	34.0 cm	37.5 cm
D	50.0 cm	50.0 cm	55.0 cm
E	15.0 cm	15.0 cm	16.8 cm
F	39.6 cm	39.6 cm	45.7 cm
G	38.2 cm	38.2 cm	46.9 cm

Zählerschutzbügel erst nach Montage des Gaszählers anbringen! Er ist so zu montieren, dass das Gehäuse nicht verdreht werden kann. Ausführung mindestens mit $\frac{3}{8}$ "-Rohr. Alle Zählvorrichtungen, Hauptabsperrventile und Druckregler müssen frei zugänglich montiert werden.